

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1

für die  
**Wärmeversorgung Bornbrook**  
der  
**Stadtwerke Eckernförde GmbH**

**Primärenergiefaktor  $f_{P,FW}$  = 0,00**

**Anteil Wärme aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung  
an Wärmelieferung > 84%**


**Anteil Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung mit regenerativem Brennstoff  
an Wärmelieferung > 84%**

Die Bescheinigung ist gültig bis zum :

**20.05.2018**

**optiWatt GmbH**  
**Heinrich-Specht-Weg 26**  
**25421 Pinneberg**  
**Tel.: 04101 - 60 68 80**

Pinneberg, 21.05.2015  
Ort, Datum

  
Dipl.-Ing. Hergen Thümler  
geprüfter Gutachter AGFW

$f_P$  - Gutachter-Nr.: FW 609-103